



Bilaga till  
**GODKÄNNANDEBEVIS**

Nr 133 01  
daterat den 15 maj 2014

### Utgångar

- Utgångarnas antal och placering skall vara anpassade till den aktuella verksamheten.
- Utgångarna skall vara minst 1,2 m breda och deras totala bredd skall vara minst 1,0 m per 150 personer.
- Utgångarna har snörning (bonettering) och är lätt öppningsbara, förutsatt att de ej är knutna och endast snörda på maximalt halva övre delen. Som alternativ kan pardörrar med panik-utrymningsbeslag monteras.
- Utgångarna skall vara markerade med belysta eller genomlysta utgångsskyltar enligt direktiv 92/58/EEG. Dessa skall vara kopplade till nödströmsanläggning. Vid användning i dagsljus kan belysningen utelämnas (gäller endast ljust tält).
- Utgångarna skall hållas fria från belamrande och hindrande föremål.

### Villkor för användning

1. Tältet skall stå på ett jämnt underlag med tillfredsställande bärförmåga.
2. Tältet är inte dimensionerat för snölast. Kan snölast uppkomma måste lämpliga åtgärder utredas för det enskilda fallet.
3. Tältduken skall vara så uppspänd att vattensäcken inte kan bildas.
4. Vid högre vindstyrkor måste tältöppningarna hållas stängda.
5. Tältet skall vara monterat enligt denna beskrivning och tillverkarens anvisningar.
6. Kraven på betryggande säkerhet mot brands uppkomst och spridning vad avser verksamhet, inredning, elanläggningar och uppvärmning samt på betryggande utrymningssäkerhet skall vara uppfyllda. Detta innebär bl a att
  - inredningen skall placeras så att gångvägarna till utgångarna blir minst 1,0 m breda,
  - det fria horisontella avståndet mellan bänkrader skall vara minst 0,45 m, (0,40 m ifall bänkarna är placerade på konsoler),
  - antalet sittplatser i bänkrad mellan två gångar får vara maximalt 40, motsvarande i bänkrad mot en gång maximalt 10 (i bänkar kan räknas med 2 platser/bänkmeter),
  - utgångar skall anordnas enligt ovan samt
  - maximalt antal personer anpassas till den aktuella inredningen och verksamheten. Då sittplatser är placerade i rader bör det största personantalet räknas efter ca 1,25 person/m<sup>2</sup> nettoarea. Finns både stående och sittande bör antal personer inte överstiga ca 1,7 person/m<sup>2</sup> nettoarea.

### Övrigt

Godkännandebeviset gäller för besiktigat tält under förutsättning att villkoren i beviset och myndigheternas föreskrifter i övrigt följs

Tältskiss, se nästa sida.

Bilaga till Godkännandebevis, sida 2(3) Sign av SP: *DAT*



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress  
SP  
Box 857  
501 15 Borås

Tfn / Fax  
010-516 50 00  
033-13 55 02

Org nummer  
556464-6874

E-post / internet  
info@sp.se  
www.sp.se

Akrediterat kontrollorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.  
Detta godkännandebevis får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkännt annat